

Veröffentlichung der Emissionsdaten nach 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung

Gemäß der 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung veröffentlichen wir hiermit die aktuellen Emissionsdaten unserer Anlage zur thermischen Verwertung von Nebenprodukten für das Jahr 2020.

	Messwert	Grenzwert
C _{ges}	< 9,6	10 mg/m ³
CO	45*	50 mg/m ³
HF	0,2	1 mg/m ³
NO _x	124	200 mg/m ³
Staub	4	10 mg/m ³

Erläuterungen

C _{ges}	Gesamtkohlenstoff
CO	Kohlenmonoxid
HF	Fluorwasserstoff
NO _x	Stickoxide
m ³	Kubikmeter
mg	Milligramm
<	kleiner

Jeweils der höchste Messwert von fünf ½ Stundenmittelwerten bezogen auf 11 % Sauerstoff

Rauchgasreinigung

- > Entstaubung mit Zyklon und Gewebefilter
- > Fluorabscheidung mit Kalkabsorber

*) höchster Tagesmittelwert

Hannover, 21. Juni 2021